




کد پروژه:	PJ02-B17C-095	تاریخ صدور گزارش:	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
-----------	---------------	-------------------	------------

گزارش بازرسی تاسیسات
ترانشیپ گاز مایع

درخواست کننده بازرسی: اداره کل استاندارد استان خراسان		مرجع بازرسی: استاندارد ملی ایران شماره ۸۴۱	
مالک تاسیسات: آقای تورج پورعلی		نام مسئول کنترل کیفی: آقای محمد هادی سلطانی	
آدرس و شماره تلفن تاسیسات:		استان: خراسان	شهر: تایباد- منطقه ویژه اقتصادی دوغانرون
نام بازرس: مسن کریم		تاریخ بازرسی: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳	تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
مشخصات عمومی تاسیسات			
مساحت/ زیر بنا تاسیسات: 15000 m ²		مساحت سکو: ۲۵ × ۲ متر = ۵۰ متر مربع	
تعداد سکو: ۱۲ عدد		مجاز بهره برداری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: ☒ دارد ☐ ندارد	
مشخصات استخر آتش نشانی:			
ابعاد: ۱۲,۶*۱۱,۶*۳,۵ مترمکعب		تعداد هایدرانت موجود: ۹ عدد	
حجم ذخیره سازی استخر: ۵۱۱۵۶۰ لیتر		حجم ذخیره سازی استخر: ۵۱۱۵۶۰ لیتر	
حجم آب مورد نیاز برای ذخیره سازی مطابق بند ۵-۱۸-۷ استاندارد برای ۲۴ دستگاه مخزن حمل 9800 Gal: ۴۰۸۰۰۰ لیتر		ذخیره سازی استخر آتش نشانی: ۵۱۱۵۶۰ لیتر	
☒ مورد تأیید است		☐ مورد تأیید نیست	

توجه:	این سند، تحت کنترل سیستم کنترل مستندات واحد کیفیت شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما قرار دارد. خواهشمند است ضمن نگهداری و استفاده مناسب از این سند، از تهیه و توزیع هر گونه کپی از آن خودداری فرمایید. کپی این سند بدون مهر و تأیید مجدد این شرکت فاقد اعتبار می باشد.
محل کنترل سند	

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضاء و تاریخ
حسن کریم	بازرسی فنی	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	
میثم ملک	مدیر فنی	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	



گزارش بازرسی تاسیسات ترانشیپ گاز مایع

پیرو درخواست اداره کل استاندارد استان خراسان مبنی بر بازرسی از جایگاه انتقال گاز مایع (ترانشیپ) دوغارون جهت بررسی انطباق این جایگاه با استاندارد ملی ۸۴۱ که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ توسط بازرس این شرکت آقای حسن کریم انجام گرفت، نتایج و مشاهدات بازرسی میدانی به شرح زیر می باشد:

یادآوری: از آنجایی که دامنه استاندارد ملی ایران به شماره ۸۴۱ مشمول مقررات ذخیره سازی، توزیع و حمل در تاسیسات گاز مایع می باشد و تاسیسات گاز مایع محلی برای ذخیره سازی و توزیع گاز مایع به صورت سیلندری و بالک معرفی شده، لذا با توجه به عدم وجود ذخیره سازی و توزیع گاز مایع به صورت مرسوم در این گونه تاسیسات، در متن این گزارش از واژه جایگاه به جای تاسیسات استفاده می گردد.

موارد عدم انطباق برطرف شده:

- ۱- عدم آزمون شدن رها نه های اطمینان نصب شده بر روی خطوط لوله گاز. **اقدام اصلاحی:** تمامی رها نه های اطمینان مورد آزمون قرار گرفته و گواهی نامه صادر گردید.
- ۲- عدم کالیبره بودن فشار سنج های نصب شده بر روی خطوط. **اقدام اصلاحی:** تمامی فشارسنج ها مورد کالیبراسیون قرار گرفت.
- ۳- عدم آزمون و بازرسی خطوط خط لوله. **اقدام اصلاحی:** خطوط خط لوله مورد آزمون پنوماتیک قرار گرفته و گواهی نامه آن صادر گردید.

با توجه به بازرسی صورت گرفته و برطرف شدن موارد مذکور، بازرسی از جایگاه ترانشیپ گاز مایع آقای تورج پورعلی مورد تایید می باشد.





گزارش بازرسی تاسیسات ترانشیپ گاز مایع

شرکت مهندسی و بازرسی
فنی آزما گستر نیما
(سهامی خاص)

پیوست الف - تصاویر مربوط به ترانشیپمنت گاز مایع



Pooya Sanjesh
Shargh Calibration Lab



آزمایشگاه کالیبراسیون
پویا سانجش شرق



CERTIFICATE OF CALIBRATION

گواهی کالیبراسیون

Reception No: 4021061	Certificate NO: 402-14656-P	Page 1 of 2
CUSTOMER SPECIFICATION		
Customer Name	شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی	مشخصات متقاضی
Address	منطقه ویژه اقتصادی دوغانرون	نام متقاضی
Date of Requested	1402.10.11	آدرس
Calibration Date	1402.10.16	تاریخ درخواست
Issue Date	1402.10.18	تاریخ کالیبراسیون
Due Date(According to customer request)	1403.10.16	تاریخ صدور
EQUIPMENT SPECIFICATION		
Equipment Name	فشارسنج عقربه ای	مشخصات تجهیز
Model		نام تجهیز
Serial No		مدل
Manufacturer	INSTRUMATE	سازنده
Measuring Range	(0)-(230) psi	گستره اندازه گیری
Resolution	10 psi	تفکیک پذیری
Instrument ID		شناسه دستگاه
Calibration Method	IDS-GDL-0340	روش کالیبراسیون
ENVIRONMENTAL CONDITIONS		
On Site: ☐	Temp: 20±2 °C	شرایط محیطی
In Lab: ☒	Relative Humidity: 45±10%RH	

Pooya Sanjesh
Shargh Calibration Lab



آزمایشگاه کالیبراسیون
پویا سانجش شرق



CERTIFICATE OF CALIBRATION

گواهی کالیبراسیون

Reception No: 4021061	Certificate NO: 402-14655-P	Page 1 of 2
CUSTOMER SPECIFICATION		
Customer Name	شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی	مشخصات متقاضی
Address	منطقه ویژه اقتصادی دوغانرون	نام متقاضی
Date of Requested	1402.10.11	آدرس
Calibration Date	1402.10.16	تاریخ درخواست
Issue Date	1402.10.18	تاریخ کالیبراسیون
Due Date(According to customer request)	1403.10.16	تاریخ صدور
EQUIPMENT SPECIFICATION		
Equipment Name	فشارسنج عقربه ای	مشخصات تجهیز
Model		نام تجهیز
Serial No		مدل
Manufacturer	FISHER	سازنده
Measuring Range	(0)-(350) psi	گستره اندازه گیری
Resolution	10 psi	تفکیک پذیری
Instrument ID		شناسه دستگاه
Calibration Method	IDS-GDL-0340	روش کالیبراسیون
ENVIRONMENTAL CONDITIONS		
On Site: ☐	Temp: 20±2 °C	شرایط محیطی
In Lab: ☒	Relative Humidity: 45±10%RH	
Reference Equipments & Traceability		
Pressure Test Gage, S.N:9910044 , Cert.No:000304/166-1288		

شرکت مهندسی و بازرسی فنی
آزما گستر نیما
سهامی خاص
Nima engineering & technical inspection
company