

		گواهی آزمون دوره ای رها نه اطمینان هیدرواستاتیک گاز مایع روی خط لوله فرم شماره ۱۸		شماره سند NETI-FL-06S-02/00
		شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما		ویرایش 00
				شماره صفحه ۱ از ۱
				سریال گواهی نامه NC-1402-B06S-4658
مشخصات کلی	نشانی دفتر مرکزی آزمایشگاه مرجع:	تهران	شماره رهگیری نمونه:	۱۴۰۲/۴۶۵۸
	کد مشتری:	C ۴۴۴۰	تاریخ دریافت آزمون:	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
	نام مشتری مالک:	شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی	تاریخ آزمون:	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
	نشانی مشتری:	منطقه ویژه اقتصادی دوغارون - سایت گاز پورعلی	تلفن مشتری:	-
مشخصات نمونه	کاربری:	خط لوله گاز مایع	شماره حک شده توسط آزمایشگاه:	۱۴۰۲/۴۶۵۸
	سایز:	1/2"	سازنده:	رگو
	دمای محیط آزمون:	35 °C	محدوده دمای محیط:	15 ~ 45 °C
	فشار طراحی حک شده روی رها نه اطمینان:	250 psi		
روش آزمون: طبق استاندارد ملی رها نه اطمینان برای گاز مایع و آمونیاک بدون آب- ویژگی های ساخت عملکرد و روش آزمون به شماره ۷۹۱۰ ISIRI و استاندارد ملی مقررات مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع به شماره ۸۴۱ INSO				
مدت اعتبار این گواهی نامه طبق بند ۳-۱۱ استاندارد شماره ۸۴۱ در صورت رعایت سایر الزامات مرتبط با نحوه بهره برداری از آن در استاندارد مربوطه ۵ سال می باشد.				
قابلیت ردیابی	دستگاه مولد فشار:	NLE004	فلومتر:	-
	فشار سنج:	NLE005	فشار سنج:	-
آزمون	ردیف	نوع آزمون دوره ای	معیار قابل پذیرش	تعداد نوبت انجام آزمون
	۱	محدوده فشار شروع به تخلیه (Psi)	طبق بند شماره ۴-۵-۱۰ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله
	۲	پایین ترین فشار آبیندی مجدد (Psi)	طبق بند شماره ۴-۵-۱۰ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله
	۳	ظرفیت جریان توسط دی سنج اریفیس دار	طبق بند شماره ۶-۱۱-۳ استاندارد ۸۴۱	NA
این رها نه به شماره گواهی نامه فوق متعلق به خط لوله تاسیسات شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی با استانداردهای فوق الذکر مطابقت دارد و آماده بهره برداری می باشد.				
توضیحات	۱ اطلاعات مربوط به این رها نه طبق درخواست مکتوب توسط مشتری به آزمایشگاه اعلام شده و مسئولیت صحت آن بعهده مشتری مالک رها نه می باشد.			
	- عملکرد این رها نه با مشخصات فوق طبق آزمون های انجام شده در زمان صدور گواهی نامه مورد تایید می باشد.			
	- در صورت بروز مشکلات ناشی از هرگونه تغییر شرایط عملیاتی یا اثرات جانبی همچون بهره برداری نادرست، راه اندازی مجدد و ... این گواهی نامه از اعتبار ساقط می شود.			
	- گواهی نامه آزمون نباید بدون اجازه کتبی آزمایشگاه مجدداً تکثیر شود مگر اینکه کامل و به همراه مهر آزمایشگاه باشد.			
- نتایج آزمون انجام گرفته فقط برای نمونه آزمون و تنها در دامنه کاربرد اعلام شده دارای اعتبار می باشد و به هیچ وجه قابل تمهیم به سایر نمونه ها نمی باشد.				
- در این نمونه، براساس روش اجرایی ارزیابی انطباق از قواعد تصمیم گیری به روش حدود باندی و سختگیرانه (پذیرش سخت) استفاده شده است.				
رئیس امور فنی آزمایشگاه		مدیر آزمایشگاه		
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی:			
تاریخ:	تاریخ:			
امضاء:	امضاء:			

		گواهی آزمون دوره ای رهانه اطمینان هیدرواستاتیک گاز مایع روی خط لوله فرم شماره ۱۸		شماره سند NETI-FI-06S-02/00
		شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما		ویرایش 00
				شماره صفحه ۱ از ۱
				سریال گواهینامه NC-1402-B06S-4657
مشخصات کلی	نشانی دفتر مرکزی آزمایشگاه مرجع:	تهران	شماره رهگیری نمونه:	۱۴۰۲/۴۶۵۷
	کد مشتری:	C ۴۴۴۰	تاریخ دریافت آزمون:	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
	نام مشتری مالک:	شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی	تاریخ آزمون:	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
	نشانی مشتری:	منطقه ویژه اقتصادی دوغانرون - سایت گاز پورعلی	تلفن مشتری:	
مشخصات نمونه	کاربری:	خط لوله گاز مایع	شماره حک شده توسط آزمایشگاه:	۱۴۰۲/۴۶۵۷
	سایز:	1/2"	سازنده:	رگو
	دمای محیط آزمون:	35 °C	محدوده دمای محیط:	15 ~ 45 °C
	فشار طراحی حک شده روی رهانه اطمینان:	250 psi		
روش آزمون: طبق استاندارد ملی رهانه اطمینان برای گاز مایع و آمونیاک بدون آب- ویژگی های ساخت عملکرد و روش آزمون به شماره ۷۹۱۰ ISIRI و استاندارد ملی مقررات مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع به شماره ۸۴۱ INSO				
مدت اعتبار این گواهینامه طبق بند ۶-۳-۱۱ استاندارد شماره ۸۴۱ در صورت رعایت سایر الزامات مرتبط با نحوه بهره برداری از آن در استاندارد مربوطه ۵ سال می باشد.				
دستگاه مولد فشار:	NLE004	فلومتر:	-	NLE-C-029
	NLE005	فشار سنج:	-	فشار سنج:
آزمون	ردیف	نوع آزمون دوره ای	معیار قابل پذیرش	تعداد نوبت انجام آزمون
	۱	محدوده فشار شروع به تخلیه (Psi)	طبق بند شماره ۴-۱۰-۴ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله
	۲	پایین ترین فشار آیینی مجدد (Psi)	طبق بند شماره ۴-۱۰-۴ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله
	۳	ظرفیت جریان توسط دبی سنج اریفیس دار	طبق بند شماره ۶-۳-۱۱ استاندارد ۸۴۱	NA
این رهانه به شماره گواهینامه فوق متعلق به خط لوله تاسیسات شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی با استانداردهای فوق الذکر مطابقت دارد و آماده بهره برداری می باشد.				
۱ اطلاعات مربوط به این رهانه طبق درخواست مکتوب توسط مشتری به آزمایشگاه اعلام شده و مسئولیت صحت آن بعهده مشتری/مالک رهانه می باشد.				
* عملکرد این رهانه با مشخصات فوق طبق آزمون های انجام شده در زمان صدور گواهینامه مورد تایید می باشد.				
* در صورت بروز مشکلات ناشی از هرگونه تغییر شرایط عملیاتی یا اثرات جانبی همچون بهره برداری نادرست، راه اندازی مجدد و ... این گواهینامه از اعتبار ساقط می شود.				
* گواهی نامه آزمون نباید بدون اجازه کتبی آزمایشگاه مجدداً تکثیر شود مگر اینکه کامل و به همراه مهر آزمایشگاه باشد.				
* نتایج آزمون انجام گرفته فقط برای نمونه آزمون و تنها در دامنه کاربرد اعلام شده دارای اعتبار می باشد و به هیچ وجه قابل تعمیم به سایر نمونه ها نمی باشد.				
* در این نمونه، براساس روش اجرایی ارزیابی تطبیق از قواعد تصمیم گیری به روش حدود پایدی و سختگیرانه (پذیرش سخت) استفاده شده است.				
رئیس امور فنی آزمایشگاه		مدیر آزمایشگاه و بازرسی فنی		
نام و نام خانوادگی:		نام و نام خانوادگی:		
تاریخ:		تاریخ:		
امضاء:		امضاء:		


		گواهی آزمون دوره ای رها نه اطمینان هیدرواستاتیک گاز مایع روی خط لوله فرم شماره ۱۸		شماره سند NETI-FL-06S-02/00
		شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما		ویرایش 00
				شماره صفحه ۱ از ۱
				سریال گواهینامه NC-1402-B06S-4666
مشخصات کلی				
نشانی دفتر مرکزی آزمایشگاه مرجع: تهران	شماره رهگیری نمونه: ۱۴۰۲/۴۶۶۶	کد مشتری: C ۴۴۴۰	تاریخ دریافت آزمون: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶	تاریخ آزمون: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
نام مشتری مالک: شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی	منطقه ویژه اقتصادی دوغانرون - سایت گاز پورعلی	تلفن مشتری: -		
مشخصات نمونه				
کاربری: خط لوله گاز مایع	شماره حک شده توسط آزمایشگاه: ۱۴۰۲/۴۶۶۶	سایز: ۱/۲"	سازنده: رگو	دمای محیط آزمون: ۳۵ °C
فشار طراحی حک شده روی رها نه اطمینان: ۲۵۰ psi	محدوده دمای محیط: ۱۵ ~ ۴۵ °C			
روش آزمون: طبق استاندارد ملی رها نه اطمینان برای گاز مایع و آمونیاک بدون آب- ویژگی های ساخت عملکرد و روش آزمون به شماره ۷۹۱۰ ISIRI و استاندارد ملی مقررات مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع به شماره ۸۴۱ INSO				
مدت اعتبار این گواهینامه طبق بند ۳-۱۱ استاندارد شماره ۸۴۱ در صورت رعایت سایر الزامات مرتبط با نحوه بهره برداری از آن در استاندارد مربوطه ۵ سال می باشد.				
قابلیت ردیابی				
دستگاه مولد فشار: NLE004	فلومتر: -	دماسنج: NLE-C-029		
فشار سنج: NLE005	فشار سنج: -	فشار سنج: -		
آزمون				
ردیف	نوع آزمون دوره ای	معیار قابل پذیرش	تعداد نوبت انجام آزمون	نتیجه
۱	محدوده فشار شروع به تخلیه (Psi)	طبق بند شماره ۴-۱۰ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله	تایید
۲	پایین ترین فشار آبیندی مجدد (Psi)	طبق بند شماره ۴-۱۰ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله	تایید
۳	ظرفیت جریان توسط دبی سنج اریفیس دار	طبق بند شماره ۶-۱۱ استاندارد ۸۴۱	NA	NA
این رها نه به شماره گواهینامه فوق متعلق به خط لوله تاسیسات شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی با استانداردهای فوق الذکر مطابقت دارد و آماده بهره برداری می باشد.				
۱ اطلاعات مربوط به این رها نه طبق درخواست مکتوب توسط مشتری به آزمایشگاه اعلام شده و مسئولیت صحت آن بعهده مشتری مالک رها نه می باشد.				
• عملکرد این رها نه با مشخصات فوق طبق آزمون های انجام شده در زمان صدور گواهینامه مورد تایید می باشد.				
• در صورت بروز مشکلات ناشی از هرگونه تغییر شرایط عملیاتی یا اثرات جانبی همچون بهره برداری نادرست، راه اندازی مجدد و - این گواهینامه از اعتبار ساقط می شود.				
• گواهی نامه آزمون نباید بدون اجازه کتبی آزمایشگاه مجدداً تکثیر شود مگر اینکه کامل و به همراه مهر آزمایشگاه باشد.				
• نتایج آزمون انجام گرفته فقط برای نمونه آزمون و تنها در دامنه کاربرد اعلام شده دارای اعتبار می باشد و به هیچ وجه قابل تعمیم به سایر نمونه ها نمی باشد.				
• در این نمونه، براساس روش اجرایی ارزیابی انطباق از قواعد تصمیم گیری به روش حدود باندی و سختگیرانه (پذیرش سخت) استفاده شده است.				
توضیحات				
رئیس امور فنی آزمایشگاه		مدیر آزمایشگاه		
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی:	تاریخ:		
امضاء:	امضاء:	امضاء:		

		گواهی آزمون دوره ای رها نه اطمینان هیدرواستاتیک گاز مایع روی خط لوله		شماره سند NETI-FL-06S-02/00
		فرم شماره ۱۸		ویرایش 00
		شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما		شماره صفحه ۱ از ۱
				سریال گواهی نامه NC-1402-B06S-4656
مشخصات کلی	نشانی دفتر مرکزی آزمایشگاه مرجع:	تهران	شماره رهگیری نمونه:	۱۴۰۲/۴۶۵۶
	کد مشتری:	C ۴۴۴۰	تاریخ دریافت آزمون:	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
	نام مشتری/مالک:	شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی	تاریخ آزمون:	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
	نشانی مشتری:	منطقه ویژه اقتصادی دوغانرون - سایت گاز پورعلی	تلفن مشتری:	.
مشخصات نمونه	کاربری:	خط لوله گاز مایع	شماره حک شده توسط آزمایشگاه:	۱۴۰۲/۴۶۵۶
	سایز:	1/2"	سازنده:	رگو
	دمای محیط آزمون:	35 °C	محدوده دمای محیط:	15 ~ 45 °C
	فشار طراحی حک شده روی رها نه اطمینان:	250 psi		
روش آزمون: طبق استاندارد ملی رها نه اطمینان برای گاز مایع و آمونیاک بدون آب - ویژگی های ساخت عملکرد و روش آزمون به شماره ۷۹۱۰ ISIRI و استاندارد ملی مقررات مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع به شماره ۸۴۱ INSO.				
مدت اعتبار این گواهی نامه طبق بند ۶-۳-۱۱ استاندارد شماره ۸۴۱ در صورت رعایت سایر الزامات مرتبط با نحوه بهره برداری از آن در استاندارد مربوطه ۵ سال می باشد.				
تایید	دستگاه مولد فشار:	NLE004	فلومتر:	-
	فشار سنج:	NLE005	فشار سنج:	-
آزمون	ردیف	نوع آزمون دوره ای	معیار قابل پذیرش	تعداد نوبت انجام آزمون
	۱	محدوده فشار شروع به تخلیه (Psi)	طبق بند شماره ۴-۵-۱۰ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله
	۲	پایین ترین فشار آییندی مجدد (Psi)	طبق بند شماره ۴-۵-۱۰ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله
	۳	ظرفیت جریان توسط دی سنج اریفیس دار	طبق بند شماره ۶-۳-۱۱ استاندارد ۸۴۱	NA
این رها نه به شماره گواهی نامه فوق متعلق به خط لوله تاسیسات شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی با استانداردهای فوق الذکر مطابقت دارد و آماده بهره برداری می باشد.				
توضیحات	۱ اطلاعات مربوط به این رها نه طبق درخواست مکتوب توسط مشتری به آزمایشگاه اعلام شده و مسئولیت صحت آن بعهده مشتری/مالک رها نه می باشد.			
	• عملکرد این رها نه با مشخصات فوق طبق آزمون های انجام شده در زمان صدور گواهی نامه مورد تایید می باشد.			
	• در صورت بروز مشکلات ناشی از هرگونه تغییر شرایط عملیاتی یا اثرات جانبی همچون بهره برداری نادرست، راه اندازی مجدد و ... این گواهی نامه از اعتبار ساقط می شود.			
	• گواهی نامه آزمون نباید بدون اجازه کتبی آزمایشگاه مجدداً تکثیر شود مگر اینکه کامل و به همراه مهر آزمایشگاه باشد.			
• نتایج آزمون انجام گرفته فقط برای نمونه آزمون و تنها در دامنه کاربرد اعلام شده دارای اعتبار می باشد و به هیچ وجه قابل تممیم به سایر نمونه ها نمی باشد.				
• در این نمونه، براساس روش اجرایی ارزیابی انطباق از قواعد تممیم گیری به روش حدود باندی و سختگیرانه (پذیرش سخت) استفاده شده است.				
رئیس امور فنی آزمایشگاه		مدیر آزمایشگاه		
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی:			
تاریخ:	تاریخ:			
امضاء:	امضاء:			



		گواهی آزمون دوره ای رهانه اطمینان هیدرواستاتیک گازمایع روی خط لوله فرم شماره ۱۸		NETI-FL-06S-02/00 شماره سند
		شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما		00 ویرایش
				۱ از ۱ شماره صفحه
				NC-1402-B06S-4654 سریال گواهینامه
مشخصات کلی	نشانی دفتر مرکزی آزمایشگاه مرجع:	تهران	شماره رهگیری نمونه:	۱۴۰۲/۴۶۵۴
	کد مشتری:	C ۴۴۴۰	تاریخ دریافت آزمون:	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
	نام مشتری/مالک:	شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی	تاریخ آزمون:	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
	نشانی مشتری:	منطقه ویژه اقتصادی دوغانرون - سایت گاز پورعلی	تلفن مشتری:	۰
مشخصات نمونه	کاربری:	خط لوله گاز مایع	شماره حک شده توسط آزمایشگاه:	۱۴۰۲/۴۶۵۴
	سایز:	1/2"	سازنده:	رگو
	دمای محیط آزمون:	35 °C	محدوده دمای محیط:	15 ~ 45 °C
	فشار طراحی حک شده روی رهانه اطمینان:	250 psi		
روش آزمون: طبق استاندارد ملی رهانه اطمینان برای گازمایع و آمونیاک بدون آب-ویژگی های ساخت عملکرد و روش آزمون به شماره ۷۹۱۰ ISIRI و استاندارد ملی مقررات مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع به شماره ۸۴۱ INSO				
مدت اعتبار این گواهینامه طبق بند ۳-۱۱ استاندارد شماره ۸۴۱ در صورت رعایت سایر الزامات مرتبط با نحوه بهره برداری از آن در استاندارد مربوطه ۵ سال می باشد.				
تایید و امضاء	دستگاه مولد فشار:	NLE004	فلومتر:	-
	فشار سنج:	NLE005	فشار سنج:	-
آزمون	ردیف	نوع آزمون دوره ای	معیار قابل پذیرش	تعداد نوبت انجام آزمون
	۱	محدوده فشار شروع به تخلیه (Psi)	طبق بند شماره ۵-۴-۱۰ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله
	۲	پایین ترین فشار آییندی مجدد (Psi)	طبق بند شماره ۵-۴-۱۰ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله
	۳	ظرفیت جریان توسط دبی سنج اریفیس دار	طبق بند شماره ۶-۳-۱۱ استاندارد ۸۴۱	NA
این رهانه به شماره گواهینامه فوق متعلق به خط لوله تاسیسات شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی با استانداردهای فوق الذکر مطابقت دارد و آماده بهره برداری می باشد.				
۱ اطلاعات مربوط به این رهانه طبق درخواست مکتوب توسط مشتری به آزمایشگاه اعلام شده و مسئولیت صحت آن بعهدہ مشتری/مالک رهانه می باشد.				
* عملکرد این رهانه با مشخصات فوق طبق آزمون های انجام شده در زمان صدور گواهینامه مورد تایید می باشد.				
* در صورت بروز مشکلات ناشی از هرگونه تغییر شرایط عملیاتی یا اثرات جانبی همچون بهره برداری نادرست، راه اندازی مجدد و ... این گواهینامه از اعتبار ساقط می شود.				
* گواهی نامه آزمون نباید بدون اجازه کتبی آزمایشگاه مجدداً تکثیر شود مگر اینکه کامل و به همراه مهر آزمایشگاه باشد.				
* نتایج آزمون انجام گرفته فقط برای نمونه آزمون و تنها در دامنه کاربرد اعلام شده دارای اعتبار می باشد و به هیچ وجه قابل تعمیم به سایر نمونه ها نمی باشد.				
* در این نمونه، براساس روش اجرایی ارزیابی انطباق از قواعد تصمیم گیری به روش حدود پاندی و سختگیرانه (پذیرش سخت) استفاده شده است.				
رئیس امور فنی آزمایشگاه		مدیر آزمایشگاه		
نام و نام خانوادگی:		نام و نام خانوادگی:		
تاریخ:		تاریخ:		
امضاء:		امضاء:		

		گواهی آزمون دوره ای رهانه اطمینان هیدرواستاتیک گازمایع روی خط لوله فرم شماره ۱۸		شماره سند NETI-FL-06S-02/00
		شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما		ویرایش 00
				شماره صفحه ۱ از ۱
				سریال گواهینامه NC-1402-B06S-4653
مشخصات کلی	نشانی دفتر مرکزی آزمایشگاه مرجع:	تهران	شماره رهگیری نمونه:	۱۴۰۲/۴۶۵۳
	کد مشتری:	C ۴۴۴۰	تاریخ دریافت آزمون:	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
	نام مشتری/مالک:	شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی	تاریخ آزمون:	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
	نشانی مشتری:	منطقه ویژه اقتصادی دوغانرون - سایت گاز پورعلی	تلفن مشتری:	*
مشخصات نمونه	کاربری:	خط لوله گاز مایع	شماره حک شده توسط آزمایشگاه:	۱۴۰۲/۴۶۵۳
	سایز:	1/2"	سازنده:	رگو
	دمای محیط آزمون:	35 °C	محدوده دمای محیط:	15 ~ 45 °C
	فشار طراحی حک شده روی رهانه اطمینان:	250 psi		
روش آزمون: طبق استاندارد ملی رهانه اطمینان برای گازمایع و آمونیاک بدون آب- ویژگی های ساخت عملکرد و روش آزمون به شماره ۷۹۱۰ ISIRI و استاندارد ملی مقررات مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع به شماره ۸۴۱ INSO				
مدت اعتبار این گواهینامه طبق بند ۳-۱۱ استاندارد شماره ۸۴۱ در صورت رعایت سایر الزامات مرتبط با نحوه بهره برداری از آن در استاندارد مربوطه ۵ سال می باشد.				
قابلیت ردیابی	دستگاه مولد فشار:	NLE004	فلومتر:	-
	فشار سنج:	NLE005	فشار سنج:	-
آزمون	ردیف	نوع آزمون دوره ای	معیار قابل پذیرش	تعداد نوبت انجام آزمون
	۱	محدوده فشار شروع به تخلیه (Psi)	طبق بند شماره ۵-۴-۱۰ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله
	۲	پایین ترین فشار آبیندی مجدد (Psi)	طبق بند شماره ۵-۴-۱۰ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله
	۳	ظرفیت جریان توسط دی سنج اریفیس دار	طبق بند شماره ۶-۳-۱۱ استاندارد ۸۴۱	NA
این رهانه به شماره گواهینامه فوق متعلق به خط لوله تاسیسات شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی با استانداردهای فوق الذکر مطابقت دارد و آماده بهره برداری می باشد.				
۱ اطلاعات مربوط به این رهانه طبق درخواست مکتوب توسط مشتری به آزمایشگاه اعلام شده و مسئولیت صحت آن بعهده مشتری/مالک رهانه می باشد.				
توضیحات	• عملکرد این رهانه با مشخصات فوق طبق آزمون های انجام شده در زمان صدور گواهینامه مورد تایید می باشد.			
	• در صورت بروز مشکلات ناشی از هرگونه تغییر شرایط عملیاتی یا اثرات جاتی همچون بهره برداری نادرست، راه اندازی مجدد و - این گواهینامه از اعتبار ساقط می شود.			
	• گواهی نامه آزمون نباید بدون اجازه کتبی آزمایشگاه مجدداً تکثیر شود مگر اینکه کامل و به همراه مهر آزمایشگاه باشد.			
	• نتایج آزمون انجام گرفته فقط برای نمونه آزمون و تنها در دامنه کاربرد اعلام شده دارای اعتبار می باشد و به هیچ وجه قابل تممیم به سایر نمونه ها نمی باشد.			
• در این نمونه، براساس روش اجرایی ارزیابی انطباق از قواعد تممیم گیری به روش حدود باندی و سختگیرانه (پذیرش سخت) استفاده شده است.				
رئیس امور فنی آزمایشگاه		مدیر آزمایشگاه		
نام و نام خانوادگی:		نام و نام خانوادگی:		
تاریخ:		تاریخ:		
امضاء:		امضاء:		



		گواهی آزمون دوره ای رهانه اطمینان هیدرواستاتیک گازمایع روی خط لوله فرم شماره ۱۸		NETI-FL-06S-02/00 شماره سند
				00 ویرایش
		شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما		۱ از ۱ شماره صفحه
				NC-1402-B06S-4652 سریال گواهینامه
مشخصات کلی	نشانی دفتر مرکزی آزمایشگاه مرجع:	تهران	شماره رهگیری نمونه:	۱۴۰۲/۴۶۵۲
	کد مشتری:	C ۴۴۴۰	تاریخ دریافت آزمون:	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
	نام مشتری/مالک:	شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی	تاریخ آزمون:	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
	نشانی مشتری:	منطقه ویژه اقتصادی دوغانرون - سایت گاز پورعلی	تلفن مشتری:	*
مشخصات نمونه	کاربری:	خط لوله گاز مایع	شماره حک شده توسط آزمایشگاه:	۱۴۰۲/۴۶۵۲
	سایز:	1/2"	سازنده:	رگو
	دمای محیط آزمون:	35 °C	محدوده دمای محیط:	15 ~ 45 °C
	فشار طراحی حک شده روی رهانه اطمینان:	250 psi		
روش آزمون: طبق استاندارد ملی رهانه اطمینان برای گازمایع و آمونیاک بدون آب-ویژگی های ساخت عملکرد و روش آزمون به شماره ۷۹۱۰ ISIRI و استاندارد ملی مقررات مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع به شماره ۸۴۱ INSO				
مدت اعتبار این گواهینامه طبق بند ۱۱-۳-۶ استاندارد شماره ۸۴۱ در صورت رعایت سایر الزامات مرتبط با نحوه بهره برداری از آن در استاندارد مربوطه ۵ سال می باشد.				
قابلیت ردیابی	دستگاه مولد فشار:	NLE004	فلومتر:	-
	فشار سنج:	NLE005	فشار سنج:	-
آزمون	ردیف	نوع آزمون دوره ای	معیار قابل پذیرش	تعداد نوبت اتمام آزمون
	۱	محدوده فشار شروع به تخلیه (Psi)	طبق بند شماره ۵-۴-۱۰ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله
	۲	پایین ترین فشار آبیندی مجدد (Psi)	طبق بند شماره ۵-۴-۱۰ استاندارد ۸۴۱	۳ مرحله
	۳	ظرفیت جریان توسط دی سنج اریفیس دار	طبق بند شماره ۶-۳-۱۱ استاندارد ۸۴۱	NA
این رهانه به شماره گواهینامه فوق متعلق به خط لوله تاسیسات شرکت جایگاه گاز مایع پورعلی با استانداردهای فوق الذکر مطابقت دارد و آماده بهره برداری می باشد.				
توضیحات	۱ اطلاعات مربوط به این رهانه طبق درخواست مشتری به آزمایشگاه اعلام شده و مسئولیت صحت آن بعهده مشتری/مالک رهانه می باشد.			
	• عملکرد این رهانه با مشخصات فوق طبق آزمون های انجام شده در زمان صدور گواهینامه مورد تایید می باشد.			
	• در صورت بروز مشکلات ناشی از هرگونه تغییر شرایط عملیاتی یا اثرات جانبی همچون بهره برداری نادرست، راه اندازی مجدد و ... این گواهینامه از اعتبار ساقط می شود.			
	• گواهی نامه آزمون نباید بدون اجازه کتبی آزمایشگاه مجدداً تکثیر شود مگر اینکه کامل و به همراه مهر آزمایشگاه باشد.			
• نتایج آزمون انجام گرفته فقط برای نمونه آزمون و تنها در دامنه کاربرد اعلام شده دارای اعتبار می باشد و به هیچ وجه قابل تعمیم به سایر نمونه ها نمی باشد.				
• در این نمونه، براساس روش اجرایی ارزیابی انطباق از قواعد تصمیم گیری به روش حدود باندی و سختگیرانه (پذیرش سخت) استفاده شده است.				
رئیس امور فنی آزمایشگاه		مدیر آزمایشگاه		
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی:			
تاریخ:	تاریخ:			
امضاء:	امضاء:			